

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO

VIA SAN MARTINO 11/D

20122 Milano

e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.

Dott. Marco Caprari

Dott. Sebastiano Castorina

Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com

sebastiano.castorina@engie.com

andrea.lombardo@engie.com

federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL

Dott. Ing Ferlenghi

Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it

ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO

Dott. Gottardo Mellina

Dott Mulas

mellinagottardo@studiorollino.com

mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 01 giugno 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 01 giugno 2022 dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (ass. DL – studio Rustico), ing. Federico Giannuzzi (General Contractor Engie Servizi S.p.A), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover), ing. Mulas (Studio Rollino)

Si verbalizza quanto segue:


- Presso la baracca di cantiere è presente un campione di pannelli per controsoffitto plafone. L'impresa Recover ha inviato la scheda tecnica ai presenti e ad amministratore. In attesa di approvazione da parte dell'amministratore per procedere con l'ordine



- INSUFFLAGGIO: è stata effettuata la sigillatura con schiuma poliuretanica delle intercapedini dei cassonetti infissi. Le lavorazioni sono state effettuate per circa il 90% dei cassonetti, si prevede di concludere la fase entro il 10 giugno
- sono stati effettuati i fori per insufflaggio




- Sono state terminate le demolizioni dei balconi ad eccezione dell'ultimo al piano settimo in attesa di verifica
- è in corso la pulizia delle superfici con idropulitrice



- in area di cantiere sono stoccati i materiali per insufflaggio, i pannelli spessore 16 cm, 4 cm, 8 cm





SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

7



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

