

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott. Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 16 novembre 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

CIVICO 33 – IMPRESA FALDUTO

In data 16 novembre 2022 alle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso
l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch.

Elisabetta Baroni (Studio Ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo (General contractor Engie), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Enrico Gandino, arch. Rosanna Siragusa (studio Rollino)

Si verbalizza quanto segue:

- Sono presenti n. 3 operai
- In data 25 e 26 novembre è previsto il lavaggio facciate, verranno affisse le comunicazioni presso l'ingresso condominiale
- L'impresa Falduto chiede a Engie la scheda tecnica del materiale del davanzale che verrà utilizzato da Recover
- I condizionatori e le tende rimosse vengono collocati in apposito magazzino, opportunamente protetti e contrassegnati con i nomi dei condomini
- Sono state effettuate le demolizioni dei balconi dal piano 8° al 4°
- Si richiede all'impresa di recintare l'area di cantiere in corrispondenza del pilotis ove presenti le biciclette; deve essere garantito il passaggio del manutentore ai locali tecnici. Il manutentore deve avvisare l'impresa nel caso in cui dovesse accedere ai locali tecnici

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri, 4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.: 02/36551765
e-mail: info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

3



CIVICO 35 – IMPRESA RECOVER

- Posa delle piastrelle balconi: in accordo con l'amministratore, le piastrelle si poseranno come quelle esistenti, a correre, in senso longitudinale e sfalsate e metà
- In data odierna è previsto il termine dei getti massetti
- Condomino Negri (rif. verbale del 9/11): è intervenuto l'elettricista per sistemare i cavi danneggiati. La condomina chiede che venga effettuata una verifica di corretto funzionamento del condizionatore. Recover sostituirà la canalina del condizionatore.
- Sono state effettuate le lavorazioni presso l'unità del condomino Galimberti



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

